

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w południowej części m. Piasecznik”

Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno- ściekowa w aglomeracjach”

Nr referencyjny zamówienia: **ZP.DT.04/2017/POIS**

Choszczno, 16.10.2017r.

WYJAŚNIENIE NR 1
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający informuje, że stosownie do przepisu art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm., zwaną dalej Pzp) przekazuje wykonawcom treść zapytań do SIWZ wraz wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Czy Zamawiający na przedmiotowej inwestycji w celu minimalizacji liczby złączy wymaga zastosowania rur kamionkowych w odcinkach 2,5m?

Odpowiedź 1

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur kamionkowych w odcinkach 2,5m.

Pytanie 2

Czy Zamawiający zgodnie z Ustawą (Prawo zamówień publicznych) z dnia 29.01.2004. rozdz.2, Art.30 opisując przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących normy zharmonizowane, wymaga żeby rury kamionkowe przeciskowe były glazurowane i posiadały manszety z dodatkiem molibdenu.

Odpowiedź 2

Specyfikację rur kamionkowych przeciskowych zawiera Załącznik B1 do OPZ- STWiOR pkt. 4.1.1.

Pytanie 3

Czy Zamawiający, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i gwarantowanej przez producenta szczelności połączenia między rurą kanalizacyjną a studnią betonową wymaga na przedmiotowym zadaniu zabudowania w studniach w systemowych przejściach szczelnych, odpowiednich dla danego materiału rury?

Odpowiedź 3

Zamawiający wymaga zabudowania w studniach szczelnych przejść systemowych odpowiednich dla danego materiału rury.

PREZES Zarządu
mgr inż. Ireneusz Siódmał