

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW DO TREŚCI SWZ

dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019, poz. 2019 ze zm.)
na:

„Renowację metodą bezwykopową odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mur Południowy w Choszczynie”

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania do treści SWZ złożonych w postępowaniu ZP.DT.17/2021.

Pytanie:

Prosimy o dopuszczenie w w/w postępowaniu technologii renowacji kanałów metodą bezwykopową z zastosowaniem rękawa z włókien szklanych nasączonych żywicami poliestrowymi utwardzanego termicznie z wykorzystaniem inicjatorów UV. Metoda ta jest powszechnie stosowana na rynku technologii bezwykopowych i w większości Inwestorów dopuszczona również równocześnie z innymi technologiami bezwykopowymi. Dopuszczenie technologii rękawów z włókien szklanych zwiększy konkurencyjność w/w postępowania i umożliwi Zamawiającemu zrealizować postępowanie w konkurencyjnych cenach.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę technologii. Spółka posiada doświadczenie w renowacji sieci kanalizacji z zastosowaniem rękawa z włókien szklanych nasączonych żywicami poliestrowymi, utwardzanego termicznie, z wykorzystaniem inicjatorów UV. W chwili obecnej wykonane odcinki sieci muszą być ponownie poddane renowacji, gdyż ten rodzaj materiału i taka metoda nie sprawdziły się w przypadku rurociągów w takim stanie technicznym. Ponadto przed ogłoszeniem niniejszego postępowania została przeprowadzona inspekcja CTTV, na podstawie której opracowano ekspertyzę techniczną, zawierającą porównanie dostępnych na rynku metod wykonania renowacji rurociągów, takiego rodzaju jak ten objęty niniejszym zamówieniem. Wyniki analiz wskazują, że metoda objęta przedmiotem zamówienia jest w tym przypadku najbardziej zalecana.

Podpis elektroniczny

Łukasz Młynarczyk
Prezes Zarządu MP GK Sp. z o.o.