

„Przebudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Choszcznie wraz z infrastrukturą wodno-ściekową”

Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”

Nr referencyjny zamówienia: **ZP.DT.03/2017/POIS**

Choszczno, 04.04.2017r.

ZMIANA TREŚCI NR 3 SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający informuje, że stosownie do przepisu art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm., zwaną dalej Pzp) zmienia się treść SIWZ w następującym zakresie:

1. TOM 3 OPZ Załącznik B1

ST M-01 Specyfikacja Techniczna podstawowych materiałów, maszyn i urządzeń. Tabela równoważności.

1.1. W poz.13 Zbiornik PIX/PAX oraz stacja dozowania chemikaliów

Zmienia się treść opisu w kolumnie "[Urządzenia i materiały przyjęte w dokumentacji projektowej](#). Rodzaj urządzenia /materiału, parametry techniczne" poprzez:
usunięcie zapisu "**Instalacja (rury):** - materiał: stal nierdzewna 316"

1.2. W Poz.14 **Instalacja Biofiltra** zmienia się treść opisu w kolumnie "[Urządzenia i materiały przyjęte w dokumentacji projektowej](#). Rodzaj urządzenia /materiału, parametry techniczne" poprzez:

usunięcie zapisu "**Instalacja (rury):** - materiał: stal nierdzewna 316"

Pozostałe zapisy tabeli pozostają bez zmian.

Zamawiający załącza do niniejszej zmiany treści Załącznik B1 ST M-01 z naniesionymi zmianami.

2. TOM 3 OPZ Załącznik C_TER (Załącznik nr 1A do SIWZ)

Załącznik C_TER zmienia się w zakresie TER 3 jak niżej wymieniono:

2.1. Tabela TER 3 TECHNOLOGIA, INSTALACJE SANITARNE

zmienia się opis pozycji nr 60

BYŁO:

"Biofiltr o wydajności 1200 m³/h wraz z instalacjami ze stali nierdzewnej 316"

JEST:

"Biofiltr o wydajności 1200 m³/h wraz z instalacjami z rur z tworzyw sztucznych"

Jednostka obmiarowa i ilość pozostają bez zmian.

2.2. Tabela TER 3 TECHNOLOGIA, INSTALACJE SANITARNE

zmienia się opis pozycji nr 70

BYŁO:

"Instalacja (rury, kształtki, zawory) - stal nierdzewna 316"

JEST:

"Instalacja (rury z tworzyw sztucznych, kształtki, zawory)"

Jednostka obmiarowa i ilość pozostają bez zmian.

2.3. Tabela TER 3 TECHNOLOGIA, INSTALACJE SANITARNE

Do tabeli w dziale "OBIEKT NR 8 PIASKOWNIK" wprowadza się pozycję oznaczoną 47.1.

Opis pozycji, jednostka miary i ilość jednostek obmiarowych jak niżej:

Lp.	Opis	Jm	Ilość
47.1.	Ruszt napowietrzający piaskownika	szt	1

Pozostałe pozycje TER 3 pozostają bez zmian.

TER 1, TER 2, TER 4, TER ZESTAWCZA pozostają bez zmian.

Zamawiający załącza do niniejszej zmiany treści Załącznik C TER z naniesionymi zmianami.

3. ZMIANA TERMINU

3.1. W związku ze zmianą treści SIWZ Zamawiający wydłuża termin składania ofert do

25.04.2017r. godz. 10:00.

3.2. Otwarcie ofert nastąpi **25.04.2017r., godz. 10:15.**

3.3. W związku ze zmianą analogicznie ulegają zmiany terminów wskazanych w SIWZ.

Załączniki do zmiany treści nr 3

1. Załącznik B1 ST M-01 zmiana (opis załączonego pliku: B1_ST M-01_zmiana)

2. Załącznik C_TER_ zmiana (opis załączonego pliku: TOM III_Zał_C_TER_zmiana 2)

Prezes Zarządu

(-) Ireneusz Siódmak